



Fontenay-aux-Roses, le 3 septembre 1999

N/Réf. : JCo/IBo

Affaire suivie par Jean COLMANT

Tél. : +33 (0)1 40 95 63 90

Fax : +33 (0)1 40 95 89 10

SERELI HUFACO Industries

5 avenue Louis Pasteur

Pare de Gellainville

28630 CHARTRES

A l'attention de Monsieur Jean-Pierre SIMI

Objet : Dossier N° 12334010

Messieurs,

Nous attestons que la société SERELI HUFACO Industries a réalisé des essais sur des paratonnerres à dispositif d'amorçage de sa gamme SKYLANCE conformément à l'annexe C de la norme NFC 17102 de 1995.

Ces essais se sont déroulés les 12 et 13 juillet 1999 au Centre de Génie Electrique de LYON avec notre participation. Les résultats de ces essais, consignés dans le rapport d'essai CEGELY/Laboratoire HT/Rapport NF C 17-102 N° 1 du 20 juillet 1999, sont les suivants :

	T PTS (us)	T PDA (us)	AT (us)
Skylance 1	460	420	40
Skylance 3	490	400	90

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Responsable technique,



A SERELIHi: WTO IBo

• L A B O R A T O I R E C E N T R A L D E S I N D U S T R I E S E L E C T R I Q U E S

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 103 592 000 Francs
RCS Nanterre B 408 363 174 - N° siret : 408 363 174 00017 - APE 743 B

Siège social : 33, avenue du Général Leclerc - F 92260 Fontenay-aux-Roses - Tél.: +33 (0)1 40 95 60 60

Correspondence : BP n° 8 - F 92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Fax : +33 (0)1 40 95 86 56